



*Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu <sup>Q</sup>*

*Sekcja Zamówień Publicznych*

*„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/ 70 /2017

Bolesławiec, dnia 24 marca 2017r.

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach budynku S.O.R. ZOZ w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4 – parter i I piętro. Znak sprawy: 3/SOR/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**Pyt. nr 1.**

Moce chłodzenia jednostek wewnętrznych określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są inne niż zaznaczone na Rysunkach: Rzut Parteru i Rzut Piętra. Proszę o podanie którym dokumentem należy się posłużyć.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że moce chłodzenia jednostek wewnętrznych określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z Rysunkami tj: Rzut Parteru i Rzut Piętra.

**Pyt. nr 2.**

Parametry techniczne urządzeń są opisane w SIWZ i w STWiOR, proszę o informację który dokument obowiązuje: SIWZ, STWiOR, czy oba dokumenty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że oba dokumenty tj. SIWZ i STWiOR obowiązują.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Pyt. nr 3.**

Proszę o potwierdzenie, że w systemie nie mają być zamontowane: sterownik centralny i dodatkowe czujniki temperatury.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, aby w systemie były zamontowane: sterownik centralny i dodatkowe czujniki temperatury.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Adam Zdaniuk*