



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/123/2017

Bolesławiec, dnia 10 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Znak sprawy: 7/GIN-POŁ/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1.

Brak rysunku podziału ścianki pcv poz. koszt.nr.8 /po oględzinach miejsca zamontowania okienko podawcze w jakim celu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że osoba przygotowująca przedmiar robót omyłkowo nazwała w poz. 8 okienko podawcze, w tym miejscu znajduje się blat, który obecnie nie pełni żadnych istotnych funkcji.

Pyt. nr 2.

W poz. Koszt. Nr.16 czy sufity na korytarzach mają być malowane farbą strukturalną?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z przedmiarem robót sufity na korytarzach mają być malowane farbą strukturalną.

Pyt. nr 3.

Proszę o rysunek podziału oszklenia skrzydeł drzwiowych poz. Koszt. Nr 31.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada rysunku podziału oszklenia skrzydeł drzwiowych i jednocześnie informuje, że oszklenie skrzydeł drzwiowych w pozycji 31 przedmiaru robót wynosić powinno maksymalnie 1/3 powierzchni drzwi.

Pyt. nr 4.

Poz. Koszt. Nr.36 jak interpretować /w wykuciu ścianka z profili alu. Montaż profil pcv/?

Odpowiedź Zamawiającego

Ścianka w pozycji 36 Przedmiaru robót, jest tą samą ścianką co w pozycji 27 Przedmiaru robót.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 5.

Poz. koszt.nr. 20 proszę określić parametry wykładziny pcv.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie określa szczegółowych parametrów wykładziny PCV. Zgodnie z opisem pozycji 20 Przedmiaru robót wykładzina PCV, ma spełniać określone tam minimalne wymagania.

Pyt. nr 6.

poz.koszt.nr. 21 wykładzina powinna być zgrzewana?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykładzina powinna być zgrzewalna.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk